


JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA IZVOARELE  
CONSILIUL LOCAL

Initiator-Primar  
Ioan Paul GRIGORE



**PROIECT DE HOTARARE**  
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului  
**„Extindere retea alimentare cu apa pct. Poduri sat Homoraciu si pct. Ariciu sat Izvoarele,  
comuna Izvoarele, judetul Prahova”**

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:

- art.44 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 36 alin. (1), alin.( 4 ) lit.d din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 , republicată , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documnetatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- Proiectul tehnic nr. 2705/2018 intocmit de S.C. DINENG DEV S.R.L. PLOIESTI;
- Expunerea de motive a primarului Comunei Izvoarele nr. 7176/16.10.2018 Raportul compartimentului de specialitate nr. 7177/16.10.2018

Consiliul Local al comunei Izvoarele , județul Prahova ,

**HOTĂRĂȘTE :**

**ART.1-** Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Extindere retea alimentare cu apa pct. Poduri sat Homoraciu si pct. Ariciu sat Izvoarele, comuna Izvoarele, judetul Prahova” , dupa cum urmeaza:

**I.Indicatori economici** conform deviz general (inclusiv TVA):

Total: 420.251,83 lei,  
din care:  
C+M =270.600,28 lei;

**II. Indicatori tehnici:**

**Extindere retea alimentare cu apa pct. Poduri, sat Homoraciu:**

- Lungime= 980 m din care ; 860 ml PEID,PE 100,Pn 10 dn 110 mm si 120 ml PEID,PE 100,Pn 10 dn 63;
- Rezervor de apa subteran din PAFSIN cilindric avand capacitatea de 60 mc prevazut cu capac de vizitare;
- Grup de pompare apa potabila avand in componenta sa urmatoarele echipamente 2 pompe (1 pompa activa si 1 de rezerva, tablou electric de automatizare, distribuitor, colector armaturi si vas de expansiune);
- Electrovana cu servomotor DN 50- 1 buc;
- Vas de hidrofor 300 litri – 1 buc;
- Camin vane 2x1.5x1.7 m-1 buc;
- Camin vane 1.5x1.5x1.7 m-2 buc;
- Bransamente -35 buc;
- Hidrant exterior Dn 80 subteran = 8 buc;

**Extindere retea alimentare cu apa pct. Ariciu, sat Izvoarele:**

- Lungime= 460 m din care ; 230 ml PEID,PE 100,Pn 10 dn 110 mm si 230 ml PEID,PE 100,Pn 10 dn 63;
- Camin vane 1.5x1.5x1.7 m-1 buc;
- Bransamente -10 buc;
- Hidrant exterior Dn 80 subteran = 1 buc;
- Reductor de presiune -1buc;
- Subtraversare cale ferata pe o lungime de 26 m cu conducta PEID,PE 100,Pn 10 dn 63 amplasata in tub de protectie din otel.

Durata de realizare a investitiei: 90 de zile;

Art.2. Primarul comunei Izvoarele, prin compartimentul de achizitii publice, proiecte de dezvoltare rurala si evidenta patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 . Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Prahova, Consiliului Judetean Prahova, persoanelor interesate si va fi publicata pe site-ul primariei [www.izvoarele-ph.ro](http://www.izvoarele-ph.ro)

Izvoarele

Nr.

Presedinte de sedinta,  
CIOCEA ION

Contrasemneaza,  
Secretar, Jr. FLORICA DIACONU

Sedinta ordinara/extraordinara	Nr.consilieri in functie	Nr.consilieri prezenti	Nr. voturi pentru	Nr.voturi contra	Nr.voturi abtinere
ORDINARA					

ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA IZVOARELE  
PRIMARIA  
NR. 7176/16.10.2018

#### EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie  
**„Extindere retea alimentare cu apa pct. Poduri sat Homoraciu si pct. Ariciu sat Izvoarele, comuna Izvoarele, judetul Prahova”.**

Proiectul de hotarare pe care il supun atentiei dvs. se refera la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie ; **„Extindere retea alimentare cu apa pct. Poduri sat Homoraciu si pct. Ariciu sat Izvoarele, comuna Izvoarele, judetul Prahova”** si are la baza prevederi ale legislatiei in vigoare astfel:

\*Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale-art.44 alin.1;

\* Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

\*Legea administratiei publice locale nr.215/2001 , republicată , cu modificarile si completarile ulterioare art. 36 alin. 4 lit.d si e , art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b ;

In cadrul proiectului tehnic nr.2705/2018 intocmit de S.C. DINENG DEV S.R.L. PLOIESTI , sunt prezentati urmatoorii indicatori tehnico-economici aferent realizarii acestei investitii:

#### **I.Indicatori economici conform deviz general (inclusiv TVA):**

Total: 420.251,83 lei,

din care:

C+M =270.600,28 lei;

#### **II. Indicatori tehnici:**

##### **Extindere retea alimentare cu apa pct. Poduri, sat Homoraciu:**

- Lungime= 980 m din care ; 860 ml PEID,PE 100,Pn 10 dn 110 mm si 120 ml PEID,PE 100,Pn 10 dn 63;
- Rezervor de apa subteran din PAFSIN cilindric avand capacitatea de 60 mc prevazut cu capac de vizitare;
- Grup de pompare apa potabila avand in componenta sa urmatoarele echipamente 2 pompe (1 pompa activa si 1 de rezerva, tablou electric de automatizare, distribuitor, colector armaturi si vas de expansiune);
- Electrovana cu servomotor DN 50- 1 buc;
- Vas de hidrofor 300 litri – 1 buc;
- Camin vane 2x1.5x1.7 m-1 buc;
- Camin vane 1.5x1.5x1.7 m-2 buc;
- Bransamente -35 buc;
- Hidrant exterior Dn 80 subteran = 8 buc;


##### **Extindere retea alimentare cu apa pct. Ariciu, sat Izvoarele:**

- Lungime= 460 m din care ; 230 ml PEID,PE 100,Pn 10 dn 110 mm si 230 ml PEID,PE 100,Pn 10 dn 63;
- Camin vane 1.5x1.5x1.7 m-1 buc;
- Bransamente -10 buc;
- Hidrant exterior Dn 80 subteran = 1 buc;
- Reductor de presiune -1buc;
- Subtraversare cale ferata pe o lungime de 26 m cu conducta PEID,PE 100,Pn 10 dn 63 amplasata in tub de protective din otel.

Durata de realizare a investitiei: 90 de zile;

Fata de cele de mai sus, , supun aprobarii dumneavoastra acest proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie : „Extindere retea alimentare cu apa pct. Poduri sat Homoraciu si pct. Ariciu sat Izvoarele, comuna Izvoarele, judetul Prahova”

ROMANIA  
PRIMAR,  
GRIGORENOAN PAUL  
COMUNA  
\* IZVOARELE  
3  
JUD. PRAHOVA



ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA IZVOARELE  
PRIMARIA  
NR. ~~111~~ 16.10.2018



#### RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie  
**„Extindere retea alimentare cu apa pct. Poduri sat Homoraciu si pct. Ariciu sat Izvoarele, comuna  
Izvoarele, judetul Prahova”**

Proiectul de hotărâre pe care îl supunem atenției dvs. se referă la aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii mentionat mai sus.

Prezentul raport propus spre aprobare are la baza prevederi ale legislației in vigoare astfel:

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale - art. 44 alin. 1;
- Legea 215/2001 a administrației publice locale- art. 36 alin. (1), alin.( 4 ) lit.d ;
- Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documnetatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Conform proiectului tehnic nr. 2705/2018 intocmit de S.C. DINENG DEV S.R.L. PLOIESTI , indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitie **„Extindere retea alimentare cu apa pct. Poduri sat Homoraciu si pct. Ariciu sat izvoarele, comuna Izvoarele, judetul Prahova”** , sunt:

#### **I.Indicatori economici** conform deviz general (inclusiv TVA):

Total: 420.251,83 lei,  
din care:  
C+M =270.600,28 lei;

#### **II. Indicatori tehnici:**


##### **Extindere retea alimentare cu apa pct. Poduri, sat Homoraciu:**

- Lungime= 980 m din care ; 860 ml PEID,PE 100,Pn 10 dn 110 mm si 120 ml PEID,PE 100,Pn 10 dn 63;
- Rezervor de apa subteran din PAFSIN cilindric avand capacitatea de 60 mc prevăzut cu capac de vizitare;
- Grup de pompare apa potabila avand in componenta sa urmatoarele echipamente 2 pompe (1 pompa activa si 1 de rezerva, tablou electric de automatizare, distribuitor, colector armaturi si vas de expansiune);
- Electrovana cu servomotor DN 50- 1 buc;
- Vas de hidrofor 300 litri – 1 buc;
- Camin vane 2x1.5x1.7 m-1 buc;
- Camin vane 1.5x1.5x1.7 m-2 buc;
- Bransamente -35 buc;
- Hidrant exterior Dn 80 subteran = 8 buc;

##### **Extindere retea alimentare cu apa pct. Ariciu, sat Izvoarele:**

- Lungime= 460 m din care ; 230 ml PEID,PE 100,Pn 10 dn 110 mm si 230 ml PEID,PE 100,Pn 10 dn 63;
- Camin vane 1.5x1.5x1.7 m-1 buc;
- Bransamente -10 buc;
- Hidrant exterior Dn 80 subteran = 1 buc;
- Reductor de presiune -1buc;
- Subtraversare cale ferata pe o lungime de 26 m cu conducta PEID,PE 100,Pn 10 dn 63 amplasata in tub de protectie din otel.

Durata de realizare a investitiei: 90 de zile;



Fata de cele de mai sus, , supun aprobarii dumneavoastra acest proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie : „Extindere retea alimentare cu apa pct. Poduri sat Homoraciu si pct. Ariciu sat Izvoarele, comuna Izvoarele, judetul Prahova”.

Inspector urbanism cadastru- Diacnu Cristinel  
Inspector achizitii publice- Constantin Laura  
Inspector financiar contabil- Beznea Daniela